



17032

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.04ОПС0.C.OC1.07979

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТ».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 460047, Оренбургская
область, город Оренбург, улица Просторная, дом 23/3, литера А, квартира 91. ОГРН
1215600011296. Телефон: 88005003176. E-mail: info@deken.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

"FIRMA BAUF"
Место нахождения и место осуществления деятельности: Германия, Quellenstraße 14
754443 Ötisheim

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,
помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.OC1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пленка для натяжных потолков, на основе поливинилхлорида, плотностью от
200 до 300 г/м2, толщина 0,2 до 0,27 мм, марка «DEKEN», типов: Matte, Gloss,
Satin.
Серийный выпуск

код ОКПД 2

22.21.30.120

код ТН ВЭД

3920 49 100 9

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 по
ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044-
89, п.4.18; группа токсичности продуктов горения – Т4 по ГОСТ 12.1.044-89
п.4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ1883О.171224 от 17.12.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат
аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния
производства от 10.12.2024 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.12.2024 ПО 16.12.2027



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Н. Салагин
подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

С.В. Булавин
подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия