

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N Д-CN.PA01.B.01593/23



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03.06.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 111558, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Ивановское, проспект Федеративный, дом 48, корпус 1, помещение 1/1, ОГРН 1217700262746 ИНН 9725052002

Телефон: 89614421818 Адрес электронной почты: impeksmsk@mail.ru

в лице Генерального директора Тирских Владимира Дмитриевича

Заявляет, что продукция Пленка из поливинилхлорида (ПВХ), для натяжных потолков, серий: MSD STANDARD, MSD CLASSIC, MSD EVOLUTION, MSD PREMIUM, MSD IDEAL HOME IDEAL, MSD IDEAL HOME PRESTIGE, MSD IDEAL HOME EVO, толщиной от 0,18 до 0,27 мм, плотностью от 220 до 300 г/м², выпускаемая по технической документации изготовителя.

Изготовитель ZHEJIANG MSD GROUP SHARE CO., LTD.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.11 HongQi Rd., China Warp Knitting Scientific&Technical Park of Haining, Zhejiang

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документации изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.30.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920431009, 3920439000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-203/08-2023 от 30.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Срок действия декларации о соответствии с 14.09.2023 по 13.09.2028

М.П.
(при наличии)

Заявитель

подпись

Тирских Владимир Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	п.5.3 – Нормальногорючие (ГЗ)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.14.2 – С высокой дымообразующей способностью (ДЗ)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Генеральный директор



подпись

В.Д. Тирских

фамилия, имя, отчество